



Analisi Acque Potabili

Report Valori nel Tempo

Ambito Territoriale

Comune: **Cori**
Impianto: **Serbatoio ex SimbrivioSERBATOIO CORI ALTO**
Punto Campionamento: **Serbatoio | Cori Alto**

Periodo Temporale

Data Campionamento: **dal 01/01/2004 al 30/04/2010**

Valori rilevati nel Tempo per Parametro

| Parametro: ARSENICO (Limite: 10 µg/l) | | Tipo Analisi: CONTROLLO |
|--|--------------------|--------------------------------|
| Numero Accettazione | Data Campionamento | Valore |
| 730/05 | 27/05/2005 | 25 |
| 1346/09 | 15/07/2009 | 23 |

| Parametro: FLUORURO (Limite: 1,5 mg/l) | | Tipo Analisi: ROUTINE |
|---|--------------------|------------------------------|
| Numero Accettazione | Data Campionamento | Valore |
| 1426/06 | 21/08/2006 | 0,99 |
| 848/07 | 02/05/2007 | 1,04 |
| 179/08 | 22/01/2008 | 1,10 |
| 385/08 | 19/02/2008 | 1,08 |
| 625/08 | 18/03/2008 | 1,28 |
| 1132/08 | 27/05/2008 | 1,10 |
| 1292/08 | 17/06/2008 | 0,96 |
| 1508/08 | 15/07/2008 | 1,04 |
| 1966/08 | 16/09/2008 | 1,09 |
| 2162/08 | 14/10/2008 | 1,1 |
| 2554/08 | 09/12/2008 | 1,1 |
| 122/09 | 20/01/2009 | 1,2 |
| 769/09 | 21/04/2009 | 1,1 |
| 1349/09 | 15/07/2009 | 1,3 |
| 695/10 | 06/04/2010 | 1,0 |